



AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 541 426 060, Fax: 541 426 069

ZADAVATEL:

Obec Olšany

Olšany 66, 383 01 Olšany

Statutární zástupce: Dana Křížová – starostka obce

IČ: 00368067

VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ POVĚŘEN:

AP INVESTING, s.r.o.

Palackého 12, 612 00 Brno

IČ: 60712121

všem zájemcům

Vyřizuje: Zuzana Kovářová

tel.: 541 426 064, mobil: 731 154 551

e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz

V Brně dne: 24. 7. 2014

Veřejná zakázka: „Olšany - kanalizace“

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. I N

Z pověření zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) „Olšany - kanalizace“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne **3. 6. 2014** pod značkou VZ **377041** v souladu ustanovením § 49 odst. 2 zákona Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1/I N:

V projektové dokumentaci (technické zprávě je uvedeno potrubí stok splaškové kanalizace "Plast SN 8". Ve výkazu výměr poté potrubí PP hladké SN 10. Má uchazeč dodržet pevnost SN 10, nebo může kalkulovat s hladkým potrubím PP SN 8? Případně prosím o přesnou specifikaci potrubí vč. normy.

Odpověď č. 1/I N:

V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí, které bude odpovídat specifikacím polypropylénového potrubí a požadavkům uvedeným v příloze "Technické a uživatelské standardy", kapitola Plastové potrubí.

Dotaz č. 2/I N:

V technických podmínkách na stavební práce odstavci trubní materiály je uvedeno:

Citace:

„Trubní materiály

Potrubí pro stokové sítě bude použito:

· Potrubí se strukturovanou stěnou, typ B (s hladkým vnitřním povrchem a vnějším profilovaným povrchem),

vnější povrch bude plnostěnný (plně žebro) - trouby i tvarovky budou odpovídat ČSN EN 13476-3.

Materiálem potrubí bude polypropylen. Jmenovité rozměry potrubí budou dle tab. 5 ČSN EN 13476-3, série DN/ID.

nebo



Společnost má certifikovaný systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121

Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.úctu: 109 641 0227/0100

E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

· Potrubí plnostěnně (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem) – trouby i tvarovky budou odpovídat ČSN EN 1852-1. Materiálem potrubí bude polypropylen. Jmenovité rozměry potrubí budou dle tab. 2, 3, 4 ČSN EN 1852-1.
Potrubí bude s kruhovou tuhostí min. 8 kN/m² (SN 8).“

Ve výkazu výměr je požadováno potrubí:

Citace:

„trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m²“

Dotaz: Může zadavatel upřesnit jaký typ potrubí má být do cenové nabídky použit?

Odpověď č. 2/I N:

Odpověď na tento dotaz je shodná s odpovědí č. 1/I N.

(V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí, které bude odpovídat specifikacím polypropylénového potrubí a požadavkům uvedeným v příloze "Technické a uživatelské standardy", kapitola Plastové potrubí)

Dodatečné informace budou zveřejněny na profilu zadavatele.

S pozdravem

.....
AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Stanislav Jelínek – jednatel společnosti