



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
 Zapsaná v OR KS v Brně, odd. B, vl. 1170
 IČO: 49454587, DIČ: CZ49454587

Váš dopis zn. /Ze dne:

Naše značka:

2015-00514/0226/TÚ/so

Vyřizuje:

Soldán

Vyškov dne:

27. únor 2015

Věc: Vyjádření k akci „Kanalizační přípojky Olšany“

Předložená projektová dokumentace řeší předpokládanou realizaci kanalizačních přípojek pro možnost napojení jednotlivých nemovitostí v obci Olšany.

Ke stavbě sdělujeme následující:

1. Z hlediska dotčení vodního zdroje a ochranných pásem vodního zdroje (dále jen OPVZ) ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov a.s. je zřízení kanalizačních přípojek možné. Lokality stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s..
2. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je předpokládané zřízení kanalizačních přípojek možné.
 Sdělujeme, že:
 - a) stávající vodovod pro veřejnou potřebu v obci Olšany je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s..
 - b) kanalizace v obci Olšany je v majetku Obce Olšany. Kanalizace není v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s..
 - c) vodovodní přípojky jsou v majetku majitelů připojených pozemků či nemovitostí. Průběhy vodovodních přípojek nemá společnost VaK Vyškov, a.s. v evidenci.
 - d) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodem pro veřejnou potřebu a objekty na vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s..
 - e) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodními přípojkami a objekty na vodovodních přípojkách
 - f) dojde ke křížení splaškových kanalizačních přípojek s vodovodem pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s..
 - g) dojde k souběhu splaškových kanalizačních přípojek s vodovodními přípojkami v soukromém majetku.
3. Se zřízením kanalizačních přípojek souhlasíme s tím, že:
 - a) umístění revizních šachtiček na kanalizačních přípojkách nesmí být nad potrubím vodovodu pro veřejnou potřebu a blíže jak 1,5 m od vnějšího líce potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu.
 - b) při křížení nebo souběhu kanalizačních přípojek s vodovodem pro veřejnou potřebu a vodovodními přípojkami dodržet ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
 - c) investor, příp. dodavatel stavby přizve zástupce provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 05, p. Formánek, tel.: 517324950, email: formanek@vakvyskov.cz) ke kontrole souběhu a křížení kanalizačních přípojek s vodovodními řady a vodovodními přípojkami a to před zásypem výkopu a kontrole umístění revizních šachtiček a dodržení vzdálenosti jejich umístění od vodovodního řadu. O kontrolách budou pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 05) provedeny zápisy do stavebního deníku.

Tel.: 517 324 930, Fax: 517 348 066


E-mail: k.soldan@vakvyskov.cz, www.vakvyskov.cz


KB Vyškov, č.ú 1502731/0100

- d) při provádění výkopových prací v blízkosti a nad vodovodem pro veřejnou potřebu a vodovodními přípojkami a objekty na těchto zařízeních dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů těchto zařízení.
4. Zákres inž. sítí v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu **je nutno min. 7 dní před** zahájením stavebních prací objednat u VaK Vyškov, a.s.:
- a) vytýčení vodovodních řadů (stř. 05, p. Formánek, tel.: 517324950, email: formanek@vakvyskov.cz)
- Polohu (průběh) vodovodních přípojek v trase stavby provedenou majitelé těchto přípojek, tj. majitelé jednotlivých nemovitostí a pozemků v trase stavby připojené na vodovodní řad.
5. Toto vyjádření slouží po účely územního souhlasu vydaného příslušným stavebním úřadem.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data jeho vydání.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. 
802 01 Vyškov, Brněnská 410/121


Ing. Oldřich Novoměstský
vedoucí technického úseku

Přílohy: bez příloh
Na vědomí: stř. 05